

●국립소방연구원공고 제2026-40호

「공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608)」 일부개정을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 07월 01일

국립소방연구원장

공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) 일부개정 공고

2.10.1.1 공동주택에 설치되는 “소형 피난구 유도등” 을 “중형 피난구 유도등” 으로 개정한다.