

●국립소방연구원공고 제2026-37호

「연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502)」 일부개정을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 07월 01일

국립소방연구원장

연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 일부개정 공고

1.3.1 기준의 시행 "2024년 7월 1일"을 "2026년 7월 1일"로 개정한다.

2.3.1.2.1 "5m 이내"를 "보행거리 5 m 이내"로 개정한다.

2.3.1.2.2 "5m 이내"를 "보행거리 5 m 이내"로 개정한다.