

●국립소방연구원공고 제2026-34호

「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」일부개정을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 07월 01일

국립소방연구원장

옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 일부개정 공고

1.3.1 기준의 시행 "2022년 12월 1일"을 "2026년 7월 1일"로 개정한다.

2.3.12.7 "송수구의 부근에는 "옥내소화전송수구"라고 표시한 표지 및 송수압력범위를 표시한 표지를 할것"을 신설한다.

2.9.4 "또는 연결송수관설비의 송수구와 겸용으로 설치하는 경우에는 스프링클러설비의 송수구의 설치 기준에 따르고,"를 "의 송수과와 겸용으로 설치하는 경우에는 스프링클러설비의 송수구 설치기준에 따르고, 연결송수관설비의 송수구와 겸용으로 설치하는 경우에는 연결송수관설비의 송수구 설치기준에 따르고,"로 개정한다.